

## VERSLAG VAN ONDERZOEK

**Nr. onderzoek:** 77/0380  
**Datum onderzoek:** 12/12/2012  
**Aard onderzoek:** Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie  
**Type lokaal:** Woning.  
**Plaats onderzoek:** Zandvleugel 54  
9900 Eeklo

**Eigenaar:** XXXXXXXXXX  
**Installateur:** Heyvaert Kristof **BTW (of Ik):**  
**Inspecteur:** Duffeleer Christophe  
**Distributienetbeheerder:** Eandis

**Onderzoek** De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art.86.270

Dienstspanning: 3\*230V  
Aankomstleiding: 4\*10mm<sup>2</sup>  
Beveiliging: 40A  
Isolatiweerstand: > 0.5MΩ  
Aardingsweerstand: 8.9Ω Aardelektrode

Algemene differentieelstroominrichting: IΔn: 300mA In: 40 A 4 p Type: A  
Aantal kringen: Voor 7 kringen.  
Bijkomende differentieelstroominrichting: IΔn: .mA In: A p Type: Voor 6 kringen.

**Inbreuken** Geen inbreuken vastgesteld tijdens de controle.

**BESLUIT** De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden .

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 7/5/2037

De Inspecteur

Voor de Technische Directie

Duffeleer Christophe

Erwin De Laet  
Technical Manager