

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20161026-019-001 Datum onderzoek: 25/10/2016 Agent: Dierick J. HK: 25/10/2041 CFM: 1/1

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Vakekerkweg 125 ,9990 Maldegem
 Opdrachtgever: Torremans Ronny , Hommels 42, 8730 Sint-Joris (Beernem)
 Bedrijf: Elektriciteitswerken Ronny Ond nr / IDnr: BE0673404682
 Eigenaar: _____
 Type lokalen: Woning
 Doel onderzoek: 270 - Wijziging/uitbreiding

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:	<u>0004387</u>	Continuïteitsmeting:	<u>ok</u>
Nominale spanning:	<u>2 x 230V</u>	ADS testknop:	<u>ok</u>
Hoofdbeveiliging:	<u>50A</u>	ADS foutlus:	<u>ok</u>
Voedingsleiding:	<u>2 x 16 mm² VOB</u>	Bescherming RA OA:	<u>ok</u>
Elektrode type:	<u>Pen</u>	R isolatie:	<u>OK, > 0,5 MΩ</u>
Aantal borden:	<u>3</u>	R aarde:	<u>20 ohm</u>
Aantal stroombanen:	<u>4+15+3</u>	Schema's:	<u>ok</u>
Waarde ADS:	<u>300mA 63A</u>	Staat vast elektrisch materieel:	<u>ok</u>



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **25/10/2041** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur:

Dierick J.

