



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

09/252 45 45

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: KON. LEOPOLDLAAN 14 9990 PALDUFEN

EIGENAAR: NIVILLE
Adres: OUDE GENTWEG 11A, PALDUFEN

OPDRACHTGEVER: BAUYENS WOLF
Adres: _____

INSTALLATEUR: "
Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 18/01/10 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe -Uitbreiding- Wijziging- Voorlopig- Verzwaring- verkoop wooneenheid: Type der lokalen: APP 2 (RECHTS)

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.88 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting TEGO MAX 60A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm^2 Alg. schakelaar: type DS 40A 103

Type van de aardelektrode: lus- baren- pennen- horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 19; RA: 390 Ohm; RI tot 9,00 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: ZIE BYLAGE

Empty lines for additional notes or observations.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OFF NOTA'S: GEEN

BUREAU REGIONAUX REGIONALE KANTOER

Table with 2 columns: Description of findings and actions. Row 1: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK gezien op de aangestelde van de stroomverdelers naam: handtekening: NBTA: EINDGEBRUIKERS MOET JE PLAKTSEN

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/01/2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: N. BAUYENS 175 [Signature] De directeur.